

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-120157

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller	Silent Gliss Fabrics & Components GmbH Rebgartenweg 5 D-79576 Weil am Rhein
Art des Prüfmaterials	rot-glänzendes Polyestergewebe
Bezeichnung des Prüfmaterials	„Mica“
Probenahme	durch den Antragsteller
Inhalt des Antrags	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
Geltungsdauer des Prüfzeugnisses	28.02.2017*)
Ergebnis	Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998). Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen / Abfallen.



Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 3 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

*) Verlängerung auf Antrag

Trevira
THE FIBRE COMPANY

Trevira GmbH
Markenprüfung /
Trademark Testing
Technikum, Gebäude 515
Max-Fischer-Straße 11
D-86399 Bobingen

Richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Marchio TREVIRA®

Richiedente

Ditta SILENT GLISS FABRICS &
COMPONENT GMBH
Via REBGARTENWEG, 5
Luogo 79576 WEIL AM RHEIN
Paese GERMANY

Nome / Firma 24/01/13 (REVISED) /
NICOLETTA

Marchio Trevira CS

Denominazione dell'articolo ARTICLE MICA

Settore di applicazione Tendaggi **TECNICO**

Indicazioni varie TEST B1+M1+EN13501-
BE5867-5438 E IMO RES
A471-A563

Composizione 100% TREVIRA CS

Peso del tessuto (g/mq) 153

Indicazioni sul filato

Catena

Finezza del filato 73/32 DX

Trevira Tipo CONTINUO

Fornitore del filato T.FIB SINT + COMOFIL

	Trama 1	Trama 2	Trama 3
Finezza del filato	400 TERMOINDURENTE (6 %)	--	--
Trevira Tipo	CONTINUO	--	--
Fornitore del filato	T.PADANA		

Omologazione speciale valida fino al 28.02.2015

Omologazione: 25.02.2013

(Questa autorizzazione all'utilizzo del Marchio è valida per un periodo di 2 anni).

Il Vostro articolo ARTICLE MICA ha ottenuto la concessione al marchio Trevira CS numero 130184.

Il presente articolo è stato testato secondo la norma DIN 4102 parte 1 ed ha raggiunto la classe B1.

L'articolo può rispondere ai requisiti della classe M1 secondo la norma francese NF P 92-503-507.

L'articolo risponde ai requisiti della classe B - s1, d0 secondo la normativa europea EN 13501.

L'articolo risponde pertanto anche ai requisiti della norma inglese BS 5867 parte 2 tipo C.

25.02.2013 